

Исх. № 4 от 08.08.2018года

В Территориальный отдел
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Тверской области
в городе Торжке.
Кривцовой Е.Д.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад с. Микшино
Лихославльского района
171221, Тверская область,
Лихославльский район,
с. Микшино, д. 13

Ответ на предписание № от 10.10.2017 года.

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Предписание № от 10.10.2017 г. было принято и рассмотрено на общем собрании коллектива МДОУ детский сад с.Микшино Лихославльского района (Протокол № 4 от 24.10.2017 года)

Приняты меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям:

1..В туалетной для детей проведён ремонт, стены выложены кафельными плитками и покрашены, поверхность стен стала гладкая, допускающая уборку влажным способом.(п.5.1.СанПиН 2.4.1.30-49-13)

2.Заменены лампы накаливания в приёмной и в группе на новые светильники с люминесцентными лампами. В результате измерения освещённости 26 июля 2018 года , норма освещённости соответствует требованиям .(п7.1.СанПин2.4.1.3049-13)

Заведующая МДОУ детский сад
с. Микшино Лихославльского района



Андреева Р.Н.