

C

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

ПРЕДПИСАНИЕ №
должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 10 » ноября 20 17 г.

г. _____ с. Микшино
(место выдачи)

Дмитриева Тамара Николаевна специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

(должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Микшино Лихославльского района

Адрес местонахождения: 171221, Тверская область, Лихославльский район, с. Микшино, д. 13

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1066915001405 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя))

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

п.1. В нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в туалетной для детей поверхность стен, не гладкая, местами настенная плитка отсутствует, хотя в соответствии с требованиями стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекции.

п. 2. Уровни искусственной освещенности в групповой и приемной группы не доведены до требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:
-искусственная освещенность в приемной группы составляет – 105 люкс, при норме не менее 200 люкс;
-искусственная освещенность в групповой составляет – 126 люкс, при норме не менее 200 люкс.

(указать положения нормативных правовых актов,

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок: до 16.08.2018 г.

п.1. Провести ремонт стен в туалетной для детей.

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

Протокол испытаний освещенности представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119.

(указать требования, предписываемые к выполнению

и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Микшино Лихославльского района

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010,
тел./факс 8 (48251) 9-19-10

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» августа 2018 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание
специалист-эксперт


(подпись)

Дмитриева Т.Н.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 10 » ноября 20 17 г.
(направлена)

Андреева Р.Н.


(подпись)

(расшифровка подписи)